

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS MŰBIZONYLAT

Az AIR-TONIC KFT tanúsítja, hogy az általa gyártott AIR-TONIC légbevezető termékcsaládok megfelelnek mind a Magyar, mind az E.U. vonatkozó direktíváinak.

Az **AT-G60 termékcsalád** (AT-G60, -SZ, -TE, -SZ-TE, -T, -SZ-T), és az **AT-A-G35 termékcsalád** (AT-A-G35, AT-A-G35-R) elemei, teljesen nem elzárható berendezések, nyílt égésterű gázkészülékek helyiségeinek égési és szellőző levegőjének biztosítására is alkalmazhatóak.

Független minősítés: ÉMI KHT  
ÉME száma: A-271/06, A-2133/2010

# AIR-TONIC KFT

5000 Szolnok, Bercsényi út 24.

**Tel.: 06-20-547-5447**

[www.air-tonic.hu](http://www.air-tonic.hu)

[www.air-tonic.eu](http://www.air-tonic.eu)

[info@air-tonic.hu](mailto:info@air-tonic.hu)



Légáteresztő képesség 10 Pa  
nyomáskülönbség mellett:  
AT-G60-ELEMEI (nyitva) >60m<sup>3</sup>/h  
AT-A-G35-ELEMEI =35m<sup>3</sup>/h

Aláírás:

.....  
Székelyhidi Attila  
Ügyvezető



AIR- TONIC KFT  
5000 Szolnok, Bercsényi út 24.  
PH Telefon: 06-20-547-5447  
[www.air-tonic.hu](http://www.air-tonic.hu)  
[info@air-tonic.hu](mailto:info@air-tonic.hu)

Dátum:

2010. március 31.